

Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

DP.0501.17.3.2014

Lublin, dnia 22 września 2014 r.

Rada Dzielnicy Ponikwoda w Lublinie

Dot. oświetlenia ulic w Dzielnicy Ponikwoda

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 września 2014 r. uprzejmie informuję, że Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie przy udziale pracowników PGE Dystrybucja S.A. dokonał wizji w terenie i po analizie zważył co następuje:


Zlecono PGE Dystrybucja S.A. do wykonania następujące zadania:

1. Wymianę istniejącej oprawy na latarni nr 7 w ul. Magnoliowej, na oprawę o mocy 150 W,
2. Wymianę istniejącej oprawy na słupie energetyczno-oświetleniowym nr 11 w ul. Bazylianówkana na oprawę o mocy 150 W i zmianę jej nakierowania,
3. Zamontowanie dodatkowej oprawy wraz z wysięgnikiem o mocy 70 W na słupie energetyczno - oświetleniowym nr 5/3 przy ul. Storczykowej,
4. Zamontowanie dodatkowej oprawy wraz z wysięgnikiem o mocy 70 W na słupie energetyczno - oświetleniowym nr 4 i skierowanie jej na przejście przy ul. Rezedowej,
5. Wymianę istniejącej oprawy na słupie energetyczno-oświetleniowym w ul. Cedrowej na oprawę o mocy 150 W i zmianę ustawienia wysięgnika w celu zapewnienia właściwego oświetlenia,
6. Wymianę istniejącej oprawy oświetleniowej na słupie energetyczno-oświetleniowym nr 6 w ul. Agrestowej na oprawę o mocy 250 W,
7. Wymianę istniejącej oprawy oświetleniowej na słupie energetyczno-oświetleniowym nr 4 w ul. Berbersowej na oprawę o mocy 150 W.
8. Zamontowanie dodatkowej oprawy o mocy 70 W wraz z wysięgnikiem na słupie energetyczno-oświetleniowym nr 32 w ul. Walecznych,
9. Wymianę opraw na słupach oświetleniowych nr 1, 2, 3 i 4 w ul. Magnoliowej na oprawy o mocy 250 W.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Pozostałe zadania dot. ul. Truskawkowej (słup nr 1) i ul. Walecznych (słup nr 24) nie są zasadne.

Jednocześnie informuję, że dodatkowo zlecono wykonanie doświetlenia ul. Aroniowej przy schodach prowadzących do ul. Porzeczkowej poprzez zamontowanie na istniejącym słupie oświetleniowym nr 3 w ul. Porzeczkowej jednej dodatkowej oprawy o mocy 70 W skierowanej na ul. Aroniową.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek